



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ
№ 29 - 14/1705-рп
(II)**

«16» апреля 2018 года

Законному представителю
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Уразовский лицей муниципального
района Учалинский район Республики
Башкортостан
Юридический адрес: 453741,
Республика Башкортостан,
Учалинский район, с. Уразово, ул.
Центральная, д. 8.
Почтовый адрес: 453741, Республика
Башкортостан, Учалинский район, с.
Уразово, ул. Центральная, д. 8.

(дата вынесения предписания)

Запевалова Елена Борисовна, государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления
Ростехнадзора.

(должность, фамилия, имя, отчество лица / лиц, выдавшего предписание)

при проведении плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Уразовский лицей муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан (далее МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ), ИНН 0270003203,
ОГРН 1020202281890.

расположенного по адресу: 453741, Республика Башкортостан, Учалинский район, с.
Уразово, ул. Центральная, д. 8.

(полное, сокращённое наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП,
адрес (место нахождения),

В период с 04.04.2018 г. по 16.04.2018 г.

на предмет: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в
сфере электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности на
основании распоряжения № 1705 – рп от 23 марта 2018 г.

Были выявлены нарушения требований:

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённых
приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России от

22.01.2003 № 4145;

«Правил устройства электроустановок», утв. Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.

Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

По результатам проверки составлен Акт от 16.04.2018 № 29-14/1705-рп/б (А).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии директора МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ Хаджеевой Дили Фанисовны

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Сроки устранения нарушений
1. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией электроустановок и электрических сетей.			
1	Ответственный за электрохозяйство не прошёл проверку знаний 19.02.2016 г. (согласно удостоверению)	Пункт 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.06.2018 г.
2	Руководитель Потребителя не назначил заместителя ответственного за электрохозяйство соответствующим документом.	Пункт 1.2.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.06.2018 г.
3	У Потребителя отсутствуют сведения по квалификации электротехнического персонала специализированной организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», которой проводится эксплуатация электроустановок по договору на техническое обслуживание.	Пункт 1.2.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.05.2018 г. ✓

4	Отсутствует техническая документация: - генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; - утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	Пункт 1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.08.2018 г.
5	Потребитель не обеспечил проведение необходимых испытаний электрооборудования (протоколы профилактических измерений и испытаний параметров установленного электрооборудования датированы 2014г.)	Пункт 1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.05.2018 г.
6	У Потребителя отсутствуют паспорта на заземляющие устройства.	Пункт 2.7.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	
7	На электроустановках МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ отсутствует техническая документация: технический проект молниезащиты.	Пункт 2.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145.	01.08.2018 г.
8	У розеток отсутствуют защитные устройства (помещения для пребывания детей)	Пункт 1.7.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145; пункт 7.1.49 «Правил устройства электроустановок», утв. Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.	01.05.2018 г.

9	Потребитель не обеспечил содержание электроустановки в в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями «ПУЭ»: а именно: электропроводка местами в здании лицея, детского сада, интерната выполнена без применения электротехнических плинтусов, коробов и т.д.).	Пункт 1.7.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145; Пункт 7.1.37: «Правил устройства электроустановок», утв. Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.	01.08.2018 г.
10	В электрощитовой здания лицея кабели 0,4кВ при прохождении сквозь стену не защищены от механических повреждений.	Пункт 1.7.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зар. Минюстом России от 22.01.2003 № 4145; пункт 2.3.15 «Правил устройства электроустановок», утв. Минэнерго России от 08.07.2002г. №204.	01.07.2018 г.
2. Контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности			
1	Программа энергосбережения на 2016-2021 г.г. не соответствует требованиям Приказа Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения эффективности организаций с участием государства и муниципального образования...», зарег. в Минюсте от 04.08.2014 № 33449	Статья 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.06.2018 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 453500, г. Белорецк, ул. Кирова, 40 или по факсу 8(34792) 3-03-83, или электронной почтой o.kurilo@priuralnadzor.ru.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.


С предписанием ознакомлен

(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Должностное лицо/лица Западно-Уральского управления Ростехнадзора, вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Запевалова Е.Б.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Директор МБОУ Уразовский лицей МР Учалинский район РБ Хаджеева Диля Фанисовна.



Предписание направлено по почте:

«16» апреля 2018 г.

(адрес)